

ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

RIVESTIMENTI INTERNI

Opera o cantiere:
Responsabile lavori:
Coordinatore sicurezza:
Direttore di cantiere:
Rappresentante sicurezza:
Assistente di cantiere:
Ditta esecutrice lavorazioni:
Composizione squadra:

Fase lavorativa:

Procedure esecutive:	Posa in opera di rivestimenti di diversa natura (pietra, grès, clinker, ceramici in genere) con malta di cemento o con collante specifico.
-----------------------------	--

Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)	Taglierina elettrica, molazza, regolo, staggia, attrezzi d uso comune.
--	--

Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:	Elettrocuzioni; danni alla cute e all'apparato respiratorio a causa del cemento e di eventuali additivi; caduta attraverso apertura su solai non protette; tagli per l'uso della taglierina.
--	---

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:	E' consentito, in deroga al collegamento elettrico di terra, l'uso di macchine elettriche mobili purché dotate di doppio isolamento certificato da istituto riconosciuto dallo stato (DM 200.11.68 art.2). Usare andatoie regolamentari in conformità all'art. 29 del DPR 164/56 (consultare la scheda relativa). Le aperture nei muri prospicienti il vuoto devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapièdè oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone (DPR 164/56 art. 68). Fare riferimento alla scheda relativa per l'uso della molazza. Sostituire i prodotti pericolosi con altri non pericolosi o meno pericolosi (D. Lgs. n. 626/94 art. 3).
---	--

Misure tecniche di prevenzione e protezione:	Porre particolare attenzione nell'uso della taglierina per il taglio delle piastrelle. Per quanto riscontrabile in similitudine, attenersi alle norme di prevenzione indicate nella scheda relativa alla sega circolare per il legno. Verificare, prima dell'inizio del lavoro e a fine giornata, l'efficienza dell'impianto elettrico effettuando un controllo a vista sull'integrità delle condutture e dei collegamenti. Consultare preventivamente le schede tossicologiche dei prodotti chimici adoperati.
---	---

Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)	Scarpe di sicurezza, guanti, occhiali speciali e otoprotettori per l'operatore addetto alla taglierina.
--	---

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari:	Gli operai che sono sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono effettuare una visita medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D. Lgs. 277/91).
----------------------------	---
