

ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI

Opera o cantiere:
Responsabile lavori:
Coordinatore sicurezza:
Direttore di cantiere:
Rappresentante sicurezza:
Assistente di cantiere:
Ditta esecutrice lavorazioni:
Composizione squadra:

Fase lavorativa:	LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI
Procedure esecutive:	Levigatura e lucidatura a piombo di pavimenti in piastrelle di marmo, graniglia, marmettoni, ecc..
Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)	Macchina per la levigatura e lucidatura, flex.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:	Elettrocuzione; danni all'apparato respiratorio, al sistema nervoso e alla cute per l'uso del biossido di stagno come abrasivo; caduta su pavimento bagnato.
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:	E' consentito l'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili elettrici portatili e di macchine elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento certificato da istituto riconosciuto dallo stato (DM 20.11.68 art.2). Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiEDE o devono essere coperte con tavolato solidamente fissato (DPR 164/56 art. 68).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:	Verificare prima dell'inizio dell'attività e a fine giornata l'integrità e il grado d'isolamento dei cavi elettrici. Verificare che la macchina levigatrice sia dotata di targhetta con l'indicazione del marchio IMQ, di quello del doppio isolamento e del numero del certificato di prova.
Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)	Guanti, stivali di gomma, semimaschere con filtro specifico.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:	
Controlli sanitari:	