

ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

VESPAI IN PIETRAMME E GHIAIA

Opera o cantiere:
Responsabile lavori:
Coordinatore sicurezza:
Direttore di cantiere:
Rappresentante sicurezza:
Assistente di cantiere:
Ditta esecutrice lavorazioni:
Composizione squadra:

Fase lavorativa:	VESPAI IN PIETRAMME E GHIAIA
Procedure esecutive:	Esecuzione di vespai di sottofondo in materiale misto frantumato di cava su terreno da costipare preventivamente, costruito da un primo strato di elementi di pezzatura più grossa posta a mano con formazione di cunicoli di ventilazione e di un secondo strato di intasamento di granulometria fine o in alternativa costituito in tavellonato su muretti di mattoni con interposizione di materiale impermeabilizzante poggiate su piccola fondazione in calcestruzzo.
Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)	Attrezzi d uso comune, rullo compattatore o costipatore a piastra, autocarro.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:	Danni a carico dell'apparato uditivo (da rumore) e agli arti superiori (da vibrazioni) per l'uso a mano di apparecchi vibranti; contusioni ed abrasioni alle mani per l'uso di macchine ed utensili; inalazione dei gas di scarico per l'uso del costipatore.
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:	E' consentito l'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili elettrici portatili purché dotati di doppio isolamento certificato da istituto riconosciuto (D.M. 20.11.1968).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:	Tenere lontane, anche con cartelli ammonitori, le persone non addette al lavoro specifico. Se i lavori vengono svolti in centro abitato, rispettare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. Durante l'uso all'interno dei fabbricati del costipatore a piastra del tipo a motore a combustione ventilare i locali.
Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)	Casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, otoprotettori, guanti; maschera con filtro specifico durante l'uso del costipatore a piastra.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:	
Controlli sanitari:	Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D.L. 277/91).