

ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDA

Depositi infiammabili

Opera o cantiere:
Responsabile lavori:
Coordinatore sicurezza:
Direttore di cantiere:
Rappresentante sicurezza:
Assistente di cantiere:
Ditta esecutrice lavorazioni:
Composizione squadra:

Fase lavorativa:	DEPOSITI DI SOSTANZE INFIAMMABILI
Procedure esecutive:	Depositi di sostanze infiammabili e/o esplosive
Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)	
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:	Incendi; esplosioni; intossicazioni.
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:	<p>Le materie e i prodotti suscettibili di reagire tra loro dando luogo alla formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili devono essere immagazzinati e conservati in luoghi o locali sufficientemente distanti ed adeguatamente isolati gli uni dagli altri (DPR 547/55 art. 363).</p> <p>I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materiali infiammabili, corrosivi, tossiche o comunque dannose devono essere conservati in posti appositi e separati con l'indicazione di pieno o vuoto. In ogni caso, è vietato usare lo stesso recipiente per liquidi o materiali differenti (DPR 547/55 art. 249).</p> <p>All'ingresso dei depositi di materiali e prodotti pericolosi o nocivi deve essere esposto un estratto delle norme di sicurezza in materia (DPR 547/55 art. 352).</p> <p>I recipienti nei quali sono conservati prodotti di natura pericolosi o nocivi devono portare indicazioni e contrassegni specifici fissati dalle norme (DPR 547/55 art. 355 , DM 12.09.25, DPR 524/82).</p>
Misure tecniche di prevenzione e protezione:	<p>Tutti i carburanti, i solventi, le vernici, ecc. presentano pericolo d incendio e di esplosione , per cui devono essere conservati in luoghi lontani dai locali di lavoro e dagli alloggi.</p> <p>Per piccole quantità è consentito il deposito in fusti purché questi siano in locale ben aerato e protetto dal calore solare o da altre fonti di calore.</p> <p>Per grandi quantità di carburante si farà uso di serbatoi metallici interrati. Durante il carico le autocisterne dovranno avere motore spento ed essere collegate a terra per evitare i pericoli connessi con l'elettricità statica accumulata sulla superficie metallica.</p> <p>Le corrette operazioni di carico, i divieti di avvicinare fiamme e di fumare devono essere rammentati tramite cartelli.</p> <p>I depositi di sostanze infiammabili e/o esplosivi devono essere dotati di impianti antincendio fissi o mobili idonei allo scopo (estintori ad anidride carbonica o a polvere).</p> <p>I depositi di sostanze infiammabili devono essere situati lontano da baracche e dalle fonti di calore in genere.</p>
Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)	
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:	I depositi di carburanti di oltre 500 litri vanno notificati al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, per le ispezioni e i provvedimenti di competenza.
Controlli sanitari:	