

ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

TETTI E OPERE DA LATTONIERE - CANALI DI GRONDA, CONVERSE

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Fase lavorativa:	TETTI E OPERE DA LATTONIERE - CANALI DI GRONDA, CONVERSE
Procedure esecutive:	Posa in opera di canale di gronda e conversa in rame o altro metallo.
Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)	Ponteggi, gru o altro apparecchio di sollevamento materiali, elettrosaldatore, stagno, elettrocesoia o elettroroduttore per il taglio dei canali, utensili d uso comune.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:	1) Caduta dall'alto; 2) caduta di materiali dall'alto per eccessivo ingombro del luogo di lavoro; 3) ustioni per l'uso dell'elettrosaldatore.
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:	<p>Prima di procedere alla esecuzione di lavori sui tetti e coperture varie deve accertarsi della loro resistenza in relazione al peso degli operai previsti e dei materiali da utilizzare ed eventualmente disporre tavole ripartitrici dei carichi e sottopalchi per la riduzione dell'altezza di caduta (DPR 164/56 art.70).</p> <p>Quando non è possibile realizzare idonei impalcati, costituiti da regolari ponti e sottoponti del tipo su montanti o a sbalzo, che raggiungano una quota non inferiore a m. 1.20 oltre l'ultimo impalcato o il piano di gronda, gli operai devono adottare idonea cintura di sicurezza con fune di trattenuta tale da limitare la caduta a non oltre m. 1,50. (DPR 164/56 artt. 10 e 20).</p> <p>E' consentito l'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili elettrici portatili con doppio isolamento certificati tali da istituto di prova riconosciuto dallo stato (DM 20.11.68 art.2).</p> <p>Usare l'apparecchio di sollevamento in modo regolamentare (consultare le schede relative).</p>
Misure tecniche di prevenzione e protezione:	<p>Disporre una protezione intorno ai lucernari o coprirli con tavole di idoneo spessore e se ciò non è possibile è necessario allestire un sottopalco di sicurezza in modo da ridurre l'altezza di caduta ed impedire la caduta di oggetti verso gli ambienti sottostanti.</p> <p>Conservare le bombole lontano dalle fonti di calore.</p> <p>Non ingombrare i posti di lavoro sui ponteggi.</p>
Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)	Scarpe di sicurezza con suola antisdrucciolevole, guanti.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:	
Controlli sanitari:	