

ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

OPERE DA PITTORE - PREPARAZIONE

Opera o cantiere:
Responsabile lavori:
Coordinatore sicurezza:
Direttore di cantiere:
Rappresentante sicurezza:
Assistente di cantiere:
Ditta esecutrice lavorazioni:
Composizione squadra:

Fase lavorativa:	OPERE DA PITTORE - PREPARAZIONE
Procedure esecutive:	Preparazione di pareti interne e soffitti con raschiatura, rasatura, carteggiatura, sciacquaggio.
Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)	Ponte su cavalletti, trabatello, smerigliatrice, raschietto, spatola, carta abrasiva, spugna, stucco.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:	Caduto dal ponte su cavalletti o dal trabatello; caduta attraverso aperture non protette su pareti prospicienti il vuoto; danni all'apparato respiratorio per inalazione di polveri ; elettrocuzione.
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:	I lavori eseguiti ad altezza superiore a metri due devono prevedere l'uso di idonei ponteggi con parapetto e fascia parapiede regolamentari (artt. 16 e 24 DPR 164/56). Usare ponti su cavalletti e trabatelli regolamentari (consultare le schede relative). Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50 devono essere munite di normale parapetto con tavola fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone (DPR 164/56 art. 68). E' consentito l'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili elettrici portatili dotati di doppio isolamento certificato da istituto riconosciuto dallo stato (DM 20.11.68 art.2).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:	Nei lavori di finitura in genere i lavoratori possono non avere la percezione degli ostacoli, delle aperture e delle carenze nei ponteggi adoperati. E' necessario, pertanto, che il lavoratore si accerti preventivamente dello stato dei luoghi e se necessario segnalare le carenze al suo diretto superiore. Ripristinare le protezioni delle aperture sui vuoti immediatamente dopo l'esecuzione del lavoro per cui erano state rimosse.
Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)	Guanti, mascherina antipolvere.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:	
Controlli sanitari:	