

ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDA

ANDATOIE E PASSERELLE

Opera o cantiere:
Responsabile lavori:
Coordinatore sicurezza:
Direttore di cantiere:
Rappresentante sicurezza:
Assistente di cantiere:
Ditta esecutrice lavorazioni:
Composizione squadra:

Fase lavorativa:	ANDATOIE E PASSERELLE
Procedure esecutive:	Realizzazione di andatoie e passerelle per il passaggio degli operai e per il trasporto a mano del materiale.
Attrezzature di lavoro: (Tit. III D.L.vo 626/94)	Attrezzi d uso comune, puleggia o altro apparecchio di sollevamento dei materiali.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:	Caduta di personale dall'alto; colpito da materiali caduti dall'alto; tagli, contusioni e abrasioni per l'uso degli utensili.
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:	Le andatoie devono avere la larghezza non minore di m 0.60, quando siano destinate soltanto al passaggio dei lavoratori, e di m 1,20 se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 %. Le andatoie lunghe devono essere interrotte con pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli, sulle tavole delle andatoie devono essere fissati i listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico. Le andatoie e le passerelle devono essere munite, verso il vuoto, di normali parapetti e tavole fermapiede. (DPR 164/56 art. 29).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:	Le passerelle sotto i ponteggi o il raggio di azione dei mezzi di sollevamento dei materiali devono essere protette da robusti impalcati contro la caduta di materiali dall'alto Le passerelle devono essere sempre provviste di parapetti regolamentari verso il vuoto indipendentemente dalla loro altezza dal suolo.
Dispositivi di prot. individuale: (D. L.vo 475/92)	Casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile per lavori di costruzione o senza suola imperforabile per lavori di manutenzione.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:	
Controlli sanitari:	